



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Podľa Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 o stavebných výrobkoch

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH Č.	712-6-22.01a / XXXXXX-XX
TYP VÝROBKU	Textilný roletový požiarny uzáver FIBREroll EI+
IDENTIFIKÁCIA VÝROBKU	XXXXXX-XX (viď výrobný štítok na výrobku)
ÚČEL POUŽITIA VÝROBKU	Vertikálne rolovací vrata na uzatváranie stavebných otvorov medzi susednými požiarnymi úsekmi
VÝROBCA	AVAPS s.r.o., U Obalovny 488, 250 67 Klecany, Czech Republic
SYSTÉM POSUDZOVANIA PARAMETROV	Systém 1 + Systém 3
NOTIFIKOVANÁ OSOBA	1396 (FIRES s.r.o.)
HARMONIZOVANÁ NORMA	EN 16034:2014 + EN 13241+A2:2016
CERTIFIKÁT ČÍSLO	1396-CPR-0225


DEKLAROVANÉ PARAMETRE VÝROBKU:

PODSTATNÉ VLASTNOSTI	PARAMETRE	HARMONIZOVANÁ NORMA
Požiarna odolnosť	Subtype 30 - EI ₂ 30, EI ₁ 15 Subtype 60 - EI ₂ 60, EI ₁ 45 Subtype 90 - EI ₂ 90, EI ₁ 60	EN 16034:2014
Dymotésnosť	NPD	
Schopnosť uvoľnenia	Uvoľniteľné	
Samouzatváranie	C	
Trvanlivosť schopnosti uvoľnenie	Uvoľnenie je udržiavané	
Trvanlivosť samouzatváranie proti degradácii	0*	
Trvanlivosť samouzatváranie proti starnutí	Dosiahnuté	
Uvoľňovanie nebezpeč. látok	Vyhovuje	EN 13241+A2:2016
Bezpečnosť otvorov	Vyhovuje	
Mechanická odolnosť a stabilita	Vyhovuje	

* Trvanlivosť samouzatváranie proti degradácii je 10 000 cyklov podľa EN 14637 (report FIRES-MP-012-19-AUNE).

Parametre výrobku sú v zhode s vlastnosťami uvedenými v tabuľke. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu. Podpísané za a v mene výrobcu:

Klecany, XX.XX.XXXX



AVAPS s.r.o. 27
U Obalovny 488
250 67 Klecany
Tel.: 284 688 545
IČ: 25650939
DIČ: CZ 25650939
Ing. arch Filip Novotný, CEO