



# SK VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Podľa Vyhlášky č. 162/2013 Z.z.

<b>VYHLÁSENIE O PARAMETROCH Č.</b>	713-4-22.01 SK / XXXXXX-XX
<b>TYP VÝROBKU</b>	Textilný roletový požiarny uzáver FIBREroll H2O
<b>IDENTIFIKÁCIA VÝROBKU</b>	XXXXXX-XX (viď výrobný štítok na výrobku)
<b>SK NORMA VZŤAHUJÚCA SA NA VÝROBOK</b>	-
<b>SK TECHNICKÉ POSÚDENIE, NÁZOV AUT. OSOBY, KTORÁ HO VYDALA:</b>	SKTP/22/0001/2401, vydala autorizovaná osoba na technické posudzovanie TP01 (FIRES s.r.o.) dňa 2.2.2022
<b>ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIA VÝROBKU V SÚLADE S UPLATNENOU URČENOU NORMOU ALEBO SK TECHNICKÝM POSÚDENÍM</b>	Požiarna odolný textilný rolovací uzáver s kropením vodou používaný pre uzavretie stavebných otvorov medzi susednými požiarnymi úsekmi
<b>VÝROBCA</b>	AVAPS s.r.o., U Obalovny 488, 250 67 Klecany, Czech Republic
<b>UPLATNENÝ SYSTÉM ALEBO SYSTÉMY POSUDZOVANIA PARAMETROV PODĽA VYHLÁŠKY MDVRR SR Č. 162/2013 Z. Z.</b>	Systém I (podľa Vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z.)
<b>OZNAČENIE SK CERTIFIKÁTU A DÁTUMU VYDANIA, NÁZOV AUTORIZOVANEJ OSOBY, KTORÁ HO VYDALA</b>	SK01-ZSV-0391, vydala autorizovaná osoba na certifikáciu výrobkov SK01 (FIRES s.r.o.) dňa 8.3.2022

## DEKLAROVANÉ PARAMETRE VÝROBKU:

PODSTATNÉ VLASTNOSTI	PARAMETRE	PROT. O SKÚŠKE, VÝPOČTE A POD.	P.Č. LAB.
Reakcia na oheň	A2-s1,d0	PK-21-045 (vyd. 26.2.2021)	1
<b>Konštrukčný prvok</b> (dľa MVSR 334/2018 Z.z./ČSN 73 0810)	D1/DP1	FIRES-JR-109-21-NURS (vyd.16.12.2021)	2
Požiarna odolnosť	EI <sub>2</sub> 15 až EI <sub>2</sub> 120	FIRES-JR-109-21-NURS (vyd.16.12.2021)	2
Dymotésnosť	Sa, S200	FIRES-JR-019-20-NURE (vyd. 25.6.2020)	2
Schopnosť uvoľnenia	Uvoľniteľné	FIRES-JR-109-21-NURS (vyd.16.12.2021)	2
Samouzatváranie	C1*	FIRES-JR-109-21-NURS (vyd.16.12.2021)	2
Uvoľňovanie nebezpeč. látok	Vyhovuje	Prehlásenie výrobcu o uvoľňovaní nebezpečných látok (vydal AVAPS s.r.o. dňa: 13. 03. 2020)	-
Bezpečnosť otvorov	Vyhovuje	Kontrola výpočtov	2

\* Trvanlivosť samouzatváranie proti degradácii je 10 000 cyklov podľa EN 14637 (report FIRES-MP-012-19-AUNE).

P.Č. LAB.	NÁZOV A ADRESA SKÚŠOBNÉHO LABORATÓRIA
1	Centrum stavebného inžinýrství a.s., Pražská 16, Praha 10 (AB 212, NB 1390)
2	FIRES s.r.o., Osloboditeľov 282, Batizovce (AB SK01, AB TP01, NB 1396)

Parametre výrobku sú v zhode s vlastnosťami uvedenými v tabuľke. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu. Podpísané za a v mene výrobcu:

Klecany, XX.XX.XXXX


 AVAPS s.r.o. 27  
 U Obalovny 488  
 250 67 Klecany  
 Tel: 284 688 545  
 IČ: 25650939  
 DIČ: CZ 25650939

Ing. arch Filip Novotný, CEO