



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Podľa Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 o stavebných výrobkoch


VYHLÁSENIE O PARAMETROCH Č.	712-4-20.02 / XXXXXX-XX
TYP VÝROBKU	Aktívna dymová zábrana SMOKEbarrier AT
IDENTIFIKÁCIA VÝROBKU	XXXXXX-XX (viď výrobný štítok na výrobku)
ÚČEL POUŽITIA VÝROBKU	Dymové zábrany slúžia k oddeleniu dymových sekcií v stavbe prípadne požiaru. Zabraňujú a usmerňujú šírenie dymu v objekte
VÝROBCA	AVAPS s.r.o., U Obalovny 488, 250 67 Klecany, Czech Republic
SYSTÉM POSUDZOVANIA PARAMETROV	Systém 1
NOTIFIKOVANÁ OSOBA	1396 (FIRES s.r.o.)
HARMONIZOVANÁ NORMA	EN 12101-1:2005, EN 12101-1/A1:2006
CERTIFIKÁT ČÍSLO	1396-CPR-0027

DEKLAROVANÉ PARAMETRE VÝROBKU:

PODSTATNÉ VLASTNOSTI	PARAMETRE	HARMONIZOVANÁ NORMA
Prevádzková spoľahlivosť	Vyhovuje	EN 12101-1:2005 EN 12101-1/A1:2006
Čas odozvy	Vyhovuje	
Bezpečnostné spustenie	ASB1, ASB2, ASB3	
Požiarne odolnosť - tesnosť proti prenikaniu dymu	Vyhovuje	
Požiarne odolnosť - mechanická stabilita	D60, D120	
Požiarne odolnosť - celistvosť	D60, D120	
Reakcia na oheň	A2-s1,d0	EN 13501-1

Parametre výrobku sú v zhode s vlastnosťami uvedenými v tabuľke. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu. Podpísané za a v mene výrobcu:

Klecany, XX.XX.XXXX



AVAPS s.r.o. 27
U Obalovny 488
250 67 Klecany
Tel: 284 688 545
IČ: 25650939
DIČ: CZ 25650939

Ing. arch Filip Novotný, CEO