



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Podľa Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 o stavebných výrobkoch


VYHLÁSENIE O PARAMETROCH Č.	712-5-20.02 / XXXXXX-XX
TYP VÝROBKU	Statická dymová zábrana SMOKEbarrier ST
IDENTIFIKÁCIA VÝROBKU	XXXXXX-XX (viď výrobný štítok na výrobku)
ÚČEL POUŽITIA VÝROBKU	Dymové zábrany slúžia k oddeleniu dymových sekcií v stavbe prípadne požiaru. Zabraňujú a usmerňujú šírenie dymu v objekte
VÝROBCA	AVAPS s.r.o., U Obalovny 488, 250 67 Klecany, Czech Republic
SYSTÉM POSUDZOVANIA PARAMETROV	Systém 1
NOTIFIKOVANÁ OSOBA	1396 (FIRES s.r.o.)
HARMONIZOVANÁ NORMA	EN 12101-1:2005, EN 12101-1/A1:2006
CERTIFIKÁT ČÍSLO	1396-CPR-0028

DEKLAROVANÉ PARAMETRE VÝROBKU:

PODSTATNÉ VLASTNOSTI	PARAMETRE	HARMONIZOVANÁ NORMA
Požiarne odolnosť - tesnosť proti prenikaniu dymu	Vyhovuje	EN 12101-1:2005 EN 12101-1/A1:2006
Požiarne odolnosť - mechanická stabilita	D120	
Požiarne odolnosť - celistvosť	D120	
Reakcia na oheň	A2-s1,d0	EN 13501-1

Parametre výrobku sú v zhode s vlastnosťami uvedenými v tabuľke. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu. Podpísané za a v mene výrobcu:

Klecany, XX.XX.XXXX



Ing. arch Filip Novotný, CEO